

ZP.272.1.2.2023

Łódź, dnia 8 sierpnia 2023 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gm. Brójce”. Nr referencyjny ZP.272.1.2.2023.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Powiat Łódzki Wschodni przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

1. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.:
 - regulację wysokościową istniejących zjazdów o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej w odniesieniu do nowej niwelety drogi oraz obsypanie ziemią zaprojektowanych poboczy w celu zlicowania ich z istniejącym terenem,
 - regulację wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej (w przypadku natrafienia) wraz z wymianą uszkodzonych elementów.

Brak takich pozycji w przedmiarze, oraz dokumentacji projektowej, w związku z czym Wykonawca nie jest w stanie oszacować wartości tych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w powyższym zakresie.

Przypominamy, że Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek opisanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:

Załączony Przedmiar robót (załącznik nr 14 do SWZ) ma charakter pomocniczy, dla ułatwienia identyfikacji podstawowych robót oraz ich wielkości.


W przypadku występowania, istniejące zjazdy należy wyregulować w stosunku do nowej niwelety drogi. Zgodnie z przyjętą technologią remontu drogi nastąpi jedynie podniesienie niwelety nad istniejący teren o około 9 cm. W związku z tym należy odtworzyć istniejący stan w terenie zapewniający dostęp do działek sąsiednich, tak jak jest obecnie. Obsypanie poboczy zostało zaznaczone na przekroju typowym w projekcie i należy je wykonać obustronnie na całym zakresie robót.

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się przebudowy istniejącej

infrastruktury technicznej. Na podstawie aktualnych map na etapie projektu nie stwierdzono konieczności regulacji wysokościowej istniejącej infrastruktury technicznej a wizja w terenie nie ujawniła konieczności wymiany uszkodzonych elementów. Istnieje jednak możliwość występowania infrastruktury nie naniesionej na mapę. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w porozumieniu z Właścicielem infrastruktury.

Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy i dla właściwej oceny zakresu robót zaleca się wizję w terenie zapewniającą równą i uczciwą konkurencję.

Przewodniczącej
Komisji Przetargowej



.....
Krzysztof Pietrzko