

Łódź, dnia 24 listopada 2025 r.

IRID.BI.272.2.51.2025

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn: „Zakup 10 szt. osuszaczy powietrza i 5 szt. klimatyzatorów przenośnych”.

Starostwo Powiatowe w Łodzi, w związku z pytaniem do treści zapytania ofertowego, udziela się następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wyspecyfikował parametry techniczne tj. wydajność osuszania przy temperaturze 20 st. C i wilgotności względnej 60%: 32 l/dobę, wydajność osuszania przy temperaturze 30 st. C i wilgotności względnej 80% 80 l/dobę, pojemność zbiornika wody: ok. 12 litrów, pobór mocy elektrycznej: 1200W, przepływ powietrza na najwyższym biegu: 1000m<sup>3</sup>/h, poziom głośności: do 50dB(A). Z naszej wiedzy wynika, że w celu zapewnienia wystarczającej wydajności osuszaczy powietrza na Państwa potrzeby, odpowiednie zastosowanie będą miały osuszacze powietrza o mniejszych parametrach.

W związku w powyższym, zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści dostawę osuszaczy powietrza o niżej wymienionych parametrach:

- wydajność osuszania: min. 50 l/dobę
- pojemność zbiornika wody: min. 10 litrów
- pobór mocy elektrycznej: max. 950W
- przepływ powietrza na najwyższym biegu: min 450 m<sup>3</sup>/h
- poziom głośności: do 58dB(A)
- kubaturze min. 750 m<sup>3</sup>/h

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dostawę osuszaczy powietrza o parametrach tj.: wydajność osuszania: min. 50 l/dobę, pojemność zbiornika wody: min. 10 litrów, pobór mocy elektrycznej: max. 950W, przepływ powietrza na najwyższym biegu: min 450 m<sup>3</sup>/h, poziom głośności: do 58dB(A), kubaturze min. 750 m<sup>3</sup>/h.

KIEROWNIK  
Referatu Zarządzania Kryzysowego  
i Bezpieczeństwa

mgr inż. Marek Duda