

Or.272.1.15.2018.

Łódź, dnia 8 czerwca 2018 roku

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice – Dalków”.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający przewiduje frezowanie nawierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje frezowania nawierzchni na całej długości odcinka a jedynie w zakresie koniecznym do włączenia nowej nawierzchni do istniejącej.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej na całej powierzchni jezdni?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje ułożenie warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg/m² jedynie w miejscach koniecznych - odcinkach nawierzchni gdzie jej zniszczenia są największe. Szacunkowa ilość masy do wyrównania zgodnie z punktem 3 załączonego przedmiaru.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Przetargowej

E. Redmann
.....
Ewa Redmann